



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №310/1/8

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

общеобразовательная школа № 39 хутора Галицын

муниципального образования Славянский район

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 310 от « 31 » октября 20 18 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 час. 00 мин. « 20 » ноября 20 18 г. по 17 час. 00 мин. « 17 » декабря 20 18 г. проведена проверка

Старшим дознавателем ОНД Славянского района лейтенантом внутренней

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

службы Лакиза Евгением Валерьевичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____ Директор МБОУ СОШ № 39 Кияшко Т.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией, а именно двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	ППР в РФ п. 23 (д);	10.06.2019.	
2.	Не оборудованы двери в лестничных клетках приспособлениями для их самозакрывания с уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97* п. 6.18*;	10.06.2019.	
3.	Установлены не противопожарные двери в дверном проеме стены отделяющей помещение архива от коридора школы	СНиП 21-01-97 п.5.21, п.7.4, п.7.18, п.5.14;	10.06.2019.	Восм.
4.	Допускается применение, на путях эвакуации в коридоре на втором этаже, материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах фойе	СНиП 21-01-97* п. 6.25;	10.06.2019.	
5.	Люки, ведущие в чердачное помещение здания школы выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	СНиП 21-01-97* п. 8.4;	10.06.2019.	
6.	Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания начальной школы	СНиП 21-01-97* п. 6.13*;	10.06.2019.	АТ Кочу-новский Тархан
7.	Ширина дверей эвакуационных выходов со второго этажа здания начальной школы на лестницы 3-го типа менее 1,2 метра	СНиП 21-01-97* п. 6.16.	10.06.2019.	✓
8.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа со второго этажа здания начальной школы не соответствуют требованиям нормативных документов	СНиП 21-01-97* п. 6.30;	10.06.2019.	

технический сервис

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР Лакиза Е.В.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » декабря 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Е. В. Лакиза директор

(должность, фамилия инициалы)

« 17 » декабря 20 18 г.